



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14.86566

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ОГНЕПРОМЗАЩИТА»,

Юридический адрес: Россия, 630108, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК,

Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАЦИОННАЯ, ЗД. 38/106, ИНН: 5507145161, ОГРН: 1165543062222,

телефон: +7 (962) 826-65-39, электронная почта: kraski-nsk@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ОГНЕПРОМЗАЩИТА»,

Юридический адрес: Россия, 630108, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК,

Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАЦИОННАЯ, ЗД. 38/106,

Фактический адрес: Новосибирский район, село Толмачёво, Центральная улица, 100 (Россия)

ИНН: 5507145161, ОГРН: 1165543062222,

телефон: +7 (962) 826-65-39, электронная почта: kraski-nsk@mail.ru

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва,

вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635,

ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Огнезащитный состав «ОПЗ-БЕТОН» на водной основе, выпускаемый по
ТУ 20.30.11-009-01743513-2025. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». Предел огнестойкости конструкции согласно
приложению №1 на 1 листе.

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №80496-ПРГ/ЛБ-25 от 07.10.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации
№РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 20.30.11-009-01743513-2025 «Состав «ОПЗ-БЕТОН» на водной основе»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 08.10.2025 по 07.10.2028



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Е.К. Яшин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.К. Чеснокова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14.86566
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 08.10.2025 по 07.10.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
20.30.11.120	Конструкция строительная из железобетонной плиты перекрытия, выполненная из бетона марки В25 со стальной арматурой (защитный слой бетона с двух сторон не менее 25мм от центра арматуры каждый) общей толщиной перекрытия не менее 200мм, с покрытием из состава ОПЗ-Бетон (ТУ 20.30.11-009-01743513-2025) толщиной сухого слоя 2,0мм (расход, установленный изготовителем 2,2 кг/м ² без учета технологических потерь), нанесенного в соответствии с Паспортом-Руководством по работе с составом ОПЗ-Бетон на водной основе, при равномерно распределенной нагрузке 1200 кг/м ² и двустороннем опирании, при огневом воздействии со стороны огнезащитного покрытия обеспечивает предел огнестойкости REI150.	ТУ 20.30.11-009-01743513-2025 «Состав «ОПЗ-Бетон на водной основе»
	Конструкция строительная из железобетонной плиты перекрытия, выполненная из бетона марки В25 со стальной арматурой (защитный слой бетона с двух сторон не менее 25мм от центра арматуры каждый) общей толщиной перекрытия не менее 250мм, с покрытием из состава ОПЗ-Бетон (ТУ 20.30.11-009-01743513-2025) толщиной сухого слоя 2,0мм (расход, установленный изготовителем 2,2 кг/м ² без учета технологических потерь), нанесенного в соответствии с Паспортом-Руководством по работе с составом ОПЗ-Бетон на водной основе, при равномерно распределенной нагрузке 2400 кг/м ² и двустороннем опирании, при огневом воздействии со стороны огнезащитного покрытия обеспечивает предел огнестойкости REI150.	



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Е.К. Яшин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.К. Чеснокова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации