

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00405/26

Серия **RU** № **0621003**

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20-КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10AD67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

Место нахождения (адрес юридического лица): 630075, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 630075, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 2, ОФ. 812. Основной государственный регистрационный номер: 1195476086090. Телефон: +7 (383) 359-65-39. Адрес электронной почты: info@kraski-opz.ru.

Место нахождения (адрес юридического лица): 630075, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 633100, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН НОВОСИБИРСКИЙ, С. ТОЛМАЧЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 100.

ПРОДУКЦИЯ Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: огнезащитная система «ОПЗ-МЕТ-ГК», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению ТР № 2021-45899665-001, на основе конструктивного огнезащитного состава на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» (ТУ 20.30.22-004-45899665-2021 с изм. № 1) и состава огнезащитного «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» (ТУ 20.30.22-007-45899665-2021 с изм.1).

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Протокола испытаний № НИЦ26-07-13/1 от

13.07.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Профессиональные решения» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21CB33); акта анализа состояния производства № БЦ043-058.26-01 от 08.06.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10AD67), подписавший(е) эксперт(ы): Сапронова Светлана Александровна, Екюзю Татьяна Пантелеевна.

Схема сертификации: 1с.

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций»

Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.п 3.4; 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1108384). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 15.02.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 13.07.2031



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ДЛЯ
СЕРТИФИКАТОВ
М.П.

Елагина Дарья Юрьевна
(Ф.И.О.)

Собольков Алексей Анатольевич
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00405/26

Серия RU № 1108384

Продукция:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)

1. Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: огнезащитная система «ОПЗ-МЕТ-ГК», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению ТР № 2021-45899665-001, в составе:

- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;
- конструктивный огнезащитный состав на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» толщиной сухого слоя не менее 2,21 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,43 кг/м², без учета технологических потерь);
- состав огнезащитный «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» толщиной сухого слоя не менее 1,19 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,3 кг/м², без учета технологических потерь).

При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут).

2. Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: огнезащитная система «ОПЗ-МЕТ-ГК», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению ТР № 2021-45899665-001, в составе:

- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;
- конструктивный огнезащитный состав на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» толщиной сухого слоя не менее 3,96 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 4,36 кг/м², без учета технологических потерь);
- состав огнезащитный «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» толщиной сухого слоя не менее 1,54 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,7 кг/м², без учета технологических потерь).

При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут).

3. Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: огнезащитная система «ОПЗ-МЕТ-ГК», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению ТР № 2021-45899665-001, в составе:

- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;
- конструктивный огнезащитный состав на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» толщиной сухого слоя не менее 6,46 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 7,1 кг/м², без учета технологических потерь)
- состав огнезащитный «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» толщиной сухого слоя не менее 2,14 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,35 кг/м², без учета технологических потерь).

При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут).

Условия хранения:

– Конструктивный огнезащитный состав на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» хранится в плотно закрытой упаковке завода изготовителя в складских помещениях при температуре от – 60°C до + 60°C вдали от источников тепла. Тара с покрытием не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

– Состав огнезащитный «ОПЗ-МЕТ-О Графит» хранится в плотно закрытой упаковке изготовителя в складских помещениях при температуре от – 40°C до + 35°C.

Гарантийный срок хранения конструктивного огнезащитного состава на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» составляет 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения состава огнезащитного «ОПЗ-МЕТ-О Графит» составляет 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Срок службы огнезащитного покрытия «ОПЗ-МЕТ-ГК» составляет не менее 25 лет для категории коррозионной активности окружающей атмосферы С4, в условиях промышленной атмосферы тип II по ГОСТ 15150-69 холодного и умеренно-холодного климата (ХЛ1, УХЛ1), а также морского умеренно-холодного, тропического (ОМ1) климатов в морской атмосфере по ГОСТ 15150-69.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Евдокимова Дарья Юрьевна
(ФИО)

Соболев Алексей Анатольевич
(ФИО)