



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00407/26

Серия RU № 0621005

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕПРОМЗАЩИТА».

Место нахождения (адрес юридического лица): 630075, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 630075, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 2, ОФИС 812. Основной государственный регистрационный номер: 1195476086090. Телефон: +7 (383) 359-65-39. Адрес электронной почты: info@kraski-opz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕПРОМЗАЩИТА».

Место нахождения (адрес юридического лица): 630075, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 633100, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН НОВОСИБИРСКИЙ, С. ТОЛМАЧЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 100.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: конструктивный огнезащитный состав на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко», выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.22-004-45899665-2021 «Конструктивный огнезащитный состав на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» с изм. 1. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № НИЦ26-07-08/2 от

08.07.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Профессиональные решения» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21CB33); акта анализа состояния производства № БЦ043-152.26-04 от 08.06.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Сапронова Светлана Александровна, Екюццо Татьяна Пантелеевна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций».

Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», пп. 3.4, 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1108386). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 09.04.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 13.07.2034



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



ДЛЯ

СЕРТИФИКАТОМ

М.П.

Елагина Дарья Юрьевна

(Ф.И.О.)

Собольков Алексей Анатольевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00407/26

Серия RU № 1108386

Продукция:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)

1. Средство огнезащиты стальных конструкций: конструктивный огнезащитный состав на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» толщиной сухого слоя не менее 3,5 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 3,85 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный согласно инструкции по применению конструктивного огнезащитного состава на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» № 6654/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут).
2. Средство огнезащиты стальных конструкций: конструктивный огнезащитный состав на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» толщиной сухого слоя не менее 4,5 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 4,95 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный согласно инструкции по применению конструктивного огнезащитного состава на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» № 6654/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут).
3. Средство огнезащиты стальных конструкций: конструктивный огнезащитный состав на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» толщиной сухого слоя не менее 8,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 8,8 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный согласно инструкции по применению конструктивного огнезащитного состава на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» № 6654/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут).

Условия хранения: конструктивный огнезащитный состав на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» хранится в герметично закрытой таре изготовителя при температуре от – 60°C до + 60°C вдали от источников тепла, тара с составом не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения конструктивного огнезащитного состава на органической основе «ОПЗ-МЕТ-Ко» составляет 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Срок службы покрытия 25 лет, при температуре от – 60°C до + 60°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Белатина Дарья Юрьевна
(Ф.И.О.)

Бобольков Алексей Анатольевич
(Ф.И.О.)