



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00368/26

Серия RU № 0605613

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
 Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1; ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA RU.10АД67 от 06.04.2017 г.
 Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕПРОМЗАЩИТА».
 Место нахождения (адрес юридического лица): 630075, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 630075, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 2, ОФ. 812. Основной государственный регистрационный номер: 1195476086090.
 Телефон: +7 (383) 359 65 39. Адрес электронной почты: info@kraski-opz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕПРОМЗАЩИТА».
 Место нахождения (адрес юридического лица): 630075, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 633100, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН НОВОСИБИРСКИЙ, С. ТОЛМАЧЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.100.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: состав огнезащитный «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ», выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.30.22-007-45899665-2021 «Состав огнезащитный «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» с изм.1. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ26-05-21/1 от 21.05.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA RU.21АН91); акта анализа состояния производства № БЦ043-058.26-02 от 06.03.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Сапронова Светлана Александровна, Екюцко Татьяна Пантелеевна.
 Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.п 3.4, 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1105471). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 13.02.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

27.05.2026

ПО

26.05.2031



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



для

М.П.

Соболев Алексей Анатольевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00368/26

Серия RU № 1105471

Продукция:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)

Средство огнезащиты стальных конструкций: состав огнезащитный «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» толщиной сухого слоя не менее 0,25 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 0,28 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный согласно Инструкции по применению состава огнезащитного «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» № 3513/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 15 минут).

Средство огнезащиты стальных конструкций: состав огнезащитный «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» толщиной сухого слоя не менее 0,45 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 0,50 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный согласно Инструкции по применению состава огнезащитного «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» № 3513/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 30 минут).

Средство огнезащиты стальных конструкций: состав огнезащитный «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» толщиной сухого слоя не менее 0,75 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 0,83 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный согласно Инструкции по применению состава огнезащитного «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» № 3513/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут).

Средство огнезащиты стальных конструкций: состав огнезащитный «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» толщиной сухого слоя не менее 1,1 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,21 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный согласно Инструкции по применению состава огнезащитного «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» № 3513/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут).

Средство огнезащиты стальных конструкций: состав огнезащитный «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» толщиной сухого слоя не менее 3,6 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 3,96 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный согласно Инструкции по применению состава огнезащитного «ОПЗ-МЕТ-О ГРАФИТ» № 3513/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут).

Условия хранения: Состав огнезащитный «ОПЗ-МЕТ-О Графит» хранится в плотно закрытой упаковке изготовителя в складских помещениях при температуре от -40°C до +35°C.

Гарантийный срок хранения состава огнезащитного «ОПЗ-МЕТ-О Графит» составляет 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы покрытия составляет не менее 25 лет для категории коррозионной активности окружающей атмосферы С4, в условиях промышленной атмосферы тип II по ГОСТ 15150-69 холодного и умеренно-холодного климата (ХЛ1, УХЛ1), а также морского умеренно-холодного, тропического (ОМ1) климатов в морской атмосфере по ГОСТ 15150-69.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Владина Дарья Юрьевна
(Ф.И.О.)

Соболев Алексей Анатольевич
(Ф.И.О.)